

ПРЕДПИСАНИЕ № 38/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25
с. Романовка» Шкотовского муниципального района Приморского края*
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 28 апреля 2017 года № 38 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05.05.17 года по 22.05.17 года
проведена плановая / выездная проверка:

*Заместитель главного государственного инспектора Шкотовского муниципального района по пожарному
надзору Александра Наталья Владимировна*
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25
с. Романовка» Шкотовского муниципального района Приморского края, с. Романовка, ул. Ленинская 60*
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директором школы Никольским Р.О.*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Срок службы огнетушителей более 10 лет, что не соответствует требованиям инструкции по их эксплуатации</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ : п. 15</i>	<i>01.08.17</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Шкотовского муниципального района по пожарному надзору
Александрова Наталья Владимировна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
" 22 " *мая* 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

" 22 " *мая* 2017 г.

Директор школы
Николаевский Р.О.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору